

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОЙ ОТМЕНЕ

ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления»

1: Организация, проводившая проверку НТУ государственного стандарта	ОАО «Гипросвязь» ул. Сурганова, 24, 220012, г. Минск; тел.: (017)331 26 18; факс: (017)285 77 27; aup@ giprosvjaz.by; http://www.giprosvjaz.by
2 Ответственный орган:	Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
5 Обоснование предложения об отмене	<p>В настоящее время ГОСТ 464-79 в Республике Беларусь действует. При проверке установлено, что нормы сопротивления заземляющих устройств, приведенные в данном государственном стандарте, предусмотрены в соответствии с требованиями отменённых Правил устройства электроустановок в отношении сооружений электросвязи, которые в настоящее время на сетях электросвязи Республики Беларусь не устанавливаются.</p> <p>Научно-технический уровень проверенного государственного стандарта не соответствует ТКП 339-2011 (02230) «Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний», устанавливающего требования к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1кВ в сетях с глухозаземлённой нейтралью, и современному уровню развития средств электросвязи.</p> <p>Разработка ТНПА взамен ГОСТ 464-79 не планируется.</p>
6 Предполагаемая дата отмены	2013-07-01
Ответственный за составление уведомления:	ОАО «Гипросвязь» ул. Сурганова, 24, 220012, г. Минск; тел.: (017)331 33 34 факс: (017)285 77 27 Шинкевич И.А.
Дата составления уведомления:	2012-05-16