

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

МОТОПОМПЫ ПОЖАРНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.331-85

УДК 614. 846.3:006.354

Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

МОТОПОМПЫ ПОЖАРНЫЕ

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Fire power pumps. Nomenclature of indices

ОКП: 48 5421, 48 5422

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г.

№ 3704 срок действия установлен с 01.01.87 до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества пожарных мотопомп, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению перспектив развития пожарных мотопомп, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на пожарные мотопомпы, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ГУ) карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства пожарных мотопомп приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование показателей качества	Обозначение показателей качества	Наименование характеризуемого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Подача (ГОСТ 17398-72), м ³ /с (л/с)	Q (ГОСТ 17398-72)	Производительность
1.2. Напор (ГОСТ 17398-72), м	H (ГОСТ 17398-72)	Способность сообщать энергию жидкости
1.3. Мощность двигателя, кВт	N_d	Энерговооруженность
1.4. Масса сухая, кг	M_c	Материоемкость
1.5. Номинальная частота вращения вала насоса, с ⁻¹ (об/мин)	(ГОСТ 4.118-84)	Быстроходность привода
1.6. Подача при наибольшей геометрической высоте всасывания, м ³ /с	$Q_{n.g.v}$	Возможность обеспечения заданных параметров с наибольшей геометрической высоты всасывания
1.7. Напор при наибольшей геометрической высоте всасывания, МПа (кгс/см ²)	$H_{n.g.v}$	Способность сообщать энергию жидкости при наибольшем противодействии со стороны входа насоса
1.8. Наибольшая геометрическая высота всасывания, м	$h_{n.g}$	Максимальная высота всасывания, при которой обеспечиваются заданные параметры
1.9. Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания, с	t_3	Совершенно вакуумной системы
1.10. Предельное давление насоса (ГОСТ 17398-72), Па	P_{pr}	Перегрузочная способность
1.11. Масса с заправкой, кг	M_3	—
1.12. Масса с заправкой и	$M_{3.k}$	Полная масса

комплектацией, кг		
1.13. Масса металла в изделии, кг	M_m	Металлоемкость
1.14. Условный проход присоединительных патрубков, мм:		Типоразмер пожарных рукавов
напорного	$d_{y,n}$	
всасывающего	$d_{y,v}$	
1.15. Дорожный просвет, мм	a	Проходимость
1.16. Тип системы охлаждения, балл	–	Работоспособность
1.17. Вид топлива	–	–
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ		
2.1. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.002-83), ч	T_{py} (ГОСТ 27.003-83)	Долговечность
2.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.002-83), ч	T_y (ГОСТ 27.003-83)	Безотказность
2.3. Полный средний срок службы (ГОСТ 27.002-83), лет	T_{cl} (ГОСТ 27.003-83)	Долговечность
2.4. Средняя суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний (ремонтов), чел. ч	$S_{t,o}$ (S_p)	Ремонтопригодность
2.5. Коэффициент оперативной готовности (ГОСТ 27.002-83)	$K_{o,r}$ (ГОСТ 27.003-83)	Безотказность
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ		
3.1. Удельный расход топлива, г/м ³	q_t	Экономичность по расходу топлива
3.2. Число операторов обслуживающих мотопомпу, чел	n_o	Рациональность использования трудовых ресурсов

3.3. Удельная масса, кг/м ³ ·с ⁻¹	M_y	Экономичность по расходу материалов
4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
4.1. Уровень звука в рабочей зоне оператора, дБА	L_a	Гигиеничность
4.2. Соответствие изделия размерам тела человека, балл	–	То же
4.3. Усилие, прикладываемое к органам управления, Н	P_{upr}	Соответствие физическим возможностям человека
5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
5.1. Показатель функциональная целостность, балл	$\Pi_{f,ц}$	Функциональная целостность
5.2. Показатель совершенства производственного исполнения, балл	$\Pi_{п,и}$	Совершенство производственного исполнения
6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ		
6.1. Удельная трудоемкость изготовления ГОСТ 14.205-83, чел·ч/м ³ ·с ⁻¹	T_{ud}	Технологическое совершенство
6.2. Удельная энергоемкость. кВтхч/м ³ ·с ⁻¹	\mathcal{E}_{ud}	Прогрессивность технологии по расходу энергии
6.4. Удельная себестоимость, руб/м ³ ·с ⁻¹	S_{ud}	Уровень затрат на производство
7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ		
7.1. Габаритные размеры, мм:		Приспособленность к транспортированию
длина	L	
ширина	B	
высота	h	
8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ		
8.1. Коэффициент	K_{pr}	Уровень конструктивной

применимости, %		приемственности составных частей в изделии
8.2. Коэффициент повторяемости, %	K_{π}	Уровень внутрипроектной унификации изделия
9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
9.1. Показатель патентной защиты	$P_{\pi,3}$	–
9.2. Показатель патентной чистоты	$P_{\pi,4}$	–
10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ		
10.1. Комплексный показатель безопасности, балл	$K_{без}$	Безопасность
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
11.1. Годовой экономический эффект от применения одной мотопомпы, руб	\mathcal{E}_r	–
11.2. Лимитная цена, руб	C_l	–

Примечание. Основные показатели напечатаны жирным шрифтом.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества пожарных мотопомп приведен в справочном приложении 1.

1.3. Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП

2.1. Перечень основных показателей качества:

подача;
напор;
номинальная частота вращения вала насоса;
мощность двигателя;
масса сухая;
установленный ресурс до первого капитального ремонта;
удельный расход топлива

2.2. Значения показателей пп.2.1 и 2.2 табл.1 определяются для перекачиваемой среды со следующими характеристиками:

наибольшая плотность;
вязкость;
наибольшая массовая концентрация твердых частиц;
наибольший размер твердых частиц;
водородный показатель;
рабочий диапазон температур.

2.3. Применяемость показателей качества пожарных мотопомп, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития пожарных мотопомп, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на пожарные мотопомпы, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ) приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл.1	Мотопомпы		Применяемость в НТД				
	Переносные	Передвижные	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1	+	+	+	+	+	+	+
1.2	+	+	+	+	+	+	+
1.3	+	+	+	+	+	+	+
1.4	+	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+	+
1.6	+	+	-	+	+	+	+
1.7	+	+	-	+	+	+	+
1.8	+	+	-	+	+	+	+
1.9	+	+	-	+	+	+	+
1.10	+	+	-	+	+	+	-
1.11	+	-	-	-	+	+	+
1.12	-	+	-	-	+	+	+
1.13	+	+	-	-	+	-	+
1.14	+	+	-	±	+	+	±
1.15	-	±	-	±	+	+	+
1.16	+	-	-	±	+	+	+
1.17	+	+	-	-	+	+	+
2.1	+	+	+	+	+	+	+
2.2	+	+	+	-	+	+	+
2.3	+	+	-	-	+	+	+
2.4	+	+	-	-	+	+	+
2.5	+	+	-	-	+	+	+

3.1	+	+	+	+	+	+	+
3.2	+	+	-	-	-	+	+
3.3	+	+	-	-	-	+	+
4.1	+	+	-	-	-	+	+
4.2	+	+	-	±	+	+	+
4.3	+	+	-	±	+	+	+
5.1	+	+	+	-	±	-	+
5.2	+	+	-	-	±	-	+
6.1	+	+	-	-	-	+	+
6.2	+	+	-	-	-	+	+
6.3	+	+	-	-	-	+	-
7.1	+	+	-	+	+	+	+
8.1	+	+	-	-	+	-	+
8.2	+	+	-	-	-	+	-
9.1	+	+	-	-	-	+	-
9.2	+	+	-	-	-	+	-
10.1	-	-	-	-	-	-	+
11.1	-	-	-	-	-	-	+
11.2	-	-	-	-	-	-	+

Примечания:

1. В таблице знак “+” означает применяемость, знак “-” – неприменимость, знак “±” – ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

2. Показатели 1.1 и 1.2 определяется при номинальных параметрах мотопомп, устанавливаемых в НТД на конкретные их виды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЖАРНЫХ МОТОПОМП

Вид топлива	1.17
Высота всасывания геометрическая наибольшая	1.8
Давление насоса предельное	1.10
Коэффициент оперативной готовности	2.5
Коэффициент повторяемости	8.2
Коэффициент применяемости	8.1
Масса сухая	1.4
Масса с заправкой	1.11
Масса с заправкой и комплектацией	1.12
Масса металла в изделии	1.13
Масса удельная	3.3
Мощность двигателя	1.3
Напор	1.2
Напор при наибольшей геометрической высоте всасывания	1.7
Наработка установленная безотказная	2.2
Подача	1.1
Подача при наибольшей геометрической высоте всасывания	1.6
Показатель безопасности комплексный	10.1
Показатель патентной защиты	9.1
Показатель патентной чистоты	9.2
Показатель совершенства производственного исполнения	5.2
Показатель функциональной целостности	5.1
Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания	1.9
Просвет дорожный	1.15

Проход условный присоединительных патрубков	1.14
Размеры габаритные	7.1
Расход топлива удельный	3.1
Ресурс до первого капитального ремонта установленный	2.1
Себестоимость удельная	6.3
Соответствие изделия размерам тела человека	4.2
Срок службы полный	2.3
Тип системы охлаждения	1.16
Трудоемкость технических обслуживаний (ремонтов)	2.4
Трудоемкость изготовления удельная	6.1
Уровень звука в рабочей зоне	4.1
Усилие, прикладываемое к органам управления	4.3
Цена лимитная	11.2
Частота вращения вала насоса номинальная	1.5
Число операторов обслуживающих мотопомпу	3.2
Энергоемкость удельная	6.2
Эффект годовой экономический	11.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Термин	Номер по табл. 1	Пояснение
Масса сухая	1.4	Масса изделия без заправки маслом и топливом
Масса с заправкой	1.11	Масса изделия, заправленного маслом и топливом
Масса с заправкой и комплектацией	1.12	Масса изделия, заправленного маслом, топливом и укомплектованного пожарным оборудованием
Масса удельная	3.3	Отношение массы мотопомпы к подаче огнетушащего вещества и полному среднему сроку службы
Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания	1.9	Время, в течение которого вакуумная система обеспечит заполнение всасывающей линии и насоса перекачиваемой жидкостью
Расход топлива удельный	3.1	Количество топлива, расходуемого мотопомпой, для подачи 1 м ³ перекачиваемой жидкости
Энергоемкость удельная	6.2	Отношение энергоемкости мотопомпы к подаче